



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01901

033121

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС").
Адрес: 301651, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск,
улица Связи, дом 10, строение 1. ОГРН: 1097154022943. Телефон: 84876221882.
Факс: 84876221882. Электронная почта: zavod@profflex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС").
Адрес: 301651, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск,
улица Связи, дом 10, строение 1. ОГРН: 1097154022943. Телефон: 84876221882.
Факс: 84876221882. Электронная почта: zavod@profflex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, вылавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", 105066, РОССИЯ, город Москва,
улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.
Телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая однокомпонентная полиуретановая «PROFFLEX FIRE Stop 65» плотностью от 13 кг/м³ до 25 кг/м³, выпускаемая ТУ 2257-003-61852303-2014 (См. приложение – бланк № 007036). Серийный выпуск.

ГОСТ 30247.0-94

"Конструкции строительные.

Методы испытаний на огнестойкость.

Общие требования".

ГОСТ 30247.1-94

"Конструкции строительные.

Методы испытаний на огнестойкость.

Несущие и ограждающие конструкции".

(См. приложение – бланк № 007036).

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.30.22.170

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол сертификационных испытаний № 249-С-21 от 08.11.2021 г.

ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно). Акт о результатах анализа состояния производства № 147-АСП/21 от 11.10.2021 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технические условия ТУ 2257-003-61852303-2014 «Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке производства «ПРОФФЛЕКС»»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.11.2021 по 10.11.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)
подпись

Д.С. Подсевалов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись)
подпись

Д.Н. Байгушкин
(инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01901
(номер сертификата соответствия)

007036
(учетный номер бланка)

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Ширина шва не более, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой однокомпонентной полиуретановой «PROFFLEX-FIRE Stop 65» плотностью от 13 кг/м ³ до 25 кг/м ³ , выпускаемой по ТУ 2257-003-61852303-2014.	100	40	EI 45
	100	20	EI 60
	200	40	EI 120
	200	10	EI 240



Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Д.С. Подсевалов
И.О. Фамилия

Эксперт

Д.Н. Байгушкин
И.О. Фамилия