

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.00824

(номер сертификата соответствия)

**0002199**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПланетаЛокс". Адрес: 115280, РОССИЯ,  
город Москва, улица Автозаводская, дом 14, этаж 9, кабинет 11. ОГРН: 1187746773708.  
Телефон/Факс: 74957875414

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

ООО "Велес-с". Адрес: 142200, РОССИЯ, Московская область, Серпуховской район,  
деревня Ивановское, Северное шоссе, производственная база ПМК-63. ОГРН:  
1025007770974, Телефон/Факс: 79251297344

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,  
Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение  
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:  
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС  
RU.31588.04ОЦН0.OC05

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Терморасширяющиеся уплотнители, выпускаемые по ТУ 1593-001-90758344-2013:  
ISOLAR 1000-10/В (толщина 1-3 мм, ширина 10-40мм), ISOLAR ECO 1000-10/В  
(толщина 1-3 мм, ширина 10-40мм), ISOLAR LITE 1000-10/В (толщина 1-3 мм, ширина  
10-40мм),

Код ОК 22.19.20

Код ТН ВЭД России  
400819

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие которых  
проводилась сертификация)

Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости -  
В2 по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразования - Д1 по ГОСТ 12.1.044-  
89; Группа токсичности - Т2 по ГОСТ 12.1.044.89. Класс пожарной  
опасности КМ1.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/В-07/06/23 от 07.06.2023 года,  
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"  
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
доказательств соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.06.2023 по 06.06.2028**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров